Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26
Отделение надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)
г. Изобильный ул. Промышленная ,116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

Предписание № 9 / 1 / 10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 39» Изобильненского городского округа Ставропольского края

во исполнение распоряжения № 9 от «30» января 2018 г. главного государственного инспектора Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) капитан вн. службы Адамян Е.В., с 10 часов 00 минут по 11 часов 50 минут 22 февраля 2018 года была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) лейтенантом внутренней службы Кузьминовым Д. В., Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский городской округ, с. Птичье ул. Советская 1, ОГРН 1022600665185.
Совместно с Заведующий МКДОУ «Детский сад № 39» ИГО СК, Локтионовой Юлией Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 55.	10.09.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководит лей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российск Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации д оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести рамках внепланового мероприятия по надзору в 09 20 18 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотре соответствующим договором.

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского район по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) лейтенант внутренней службы Кузьминов Д.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского района Ставропольского края по пожарному надзору № 044

_____ (подпись)

«22» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 39» ИГОС
Локтионова Юлия Иванов

(должность, фамилия, инициа

_____ (подпись)

«22» февраля 2018 г.